

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГАПОУ СО «КУПК»)

РАССМОТРЕНО:
на Совете колледжа
« 20 » июня 2023 г.
Протокол № 6



Н.Х. Токарева
« 30 » июня 2023 г.
Приказ № 01-16/06.23 - 3 от 30.06.23

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕЖИТИИ ИПБ-002-2023

в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
для объекта защиты: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 58

г. Каменск – Уральский, 2023г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Тема	страница
1	Общие положения инструкции	3
2	Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности	4
3	Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в общежитии	5
4	Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи	5
5	Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в колледже	6
6	Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов	7
	<i>6.1. Порядок содержания зданий, сооружений и помещений общежития</i>	7
	<i>6.2. Порядок содержания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха</i>	8
	<i>6.3. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов</i>	9
	<i>6.4. Порядок содержания и эксплуатации территории общежития и прилегающей к нему территории.</i>	10
7	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ	11
	<i>7.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.</i>	11
	<i>7.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на кухнях</i>	12
	<i>7.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации различных электрических стендов и учебного оборудования</i>	12
	<i>7.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации в кабинетах и лабораториях компьютерной техники</i>	13
	<i>7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в архивах</i>	13
	<i>7.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабинетах различного назначения.</i>	14
8	Порядок осмотра и закрытия помещений общежития по окончании работы	14
9	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ	14
10	Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды	16
11	Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации	17
12	Общие требования к содержанию первичных средств пожаротушения, наружных пожарных лестниц и автоматических установок пожарной сигнализации	22
13	Должностные лица, являющиеся дежурным персоналом в общежитии	26

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в общежитии
ИПБ-002-2023

Взамен ИПБ-001-2019

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в общежитии ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж», расположенный по адресу г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д.58 и на прилегающей к нему территории.

1.2. Настоящая инструкция разработана исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений общежития колледжа, технологического и производственного оборудования, имеющегося в общежитии, согласно:

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- постановлению Правительства РФ от 24 октября 2022г. № 1885 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения сотрудниками общежития и проживающими в нем.

1.4. Все сотрудники общежития должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности.

1.5. Обучение сотрудников осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в общежитии колледжа не допускаются.

1.6. Противопожарный инструктаж работников осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяются директором колледжа с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.7. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале регистрации

проведения противопожарных инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.8. Заведующий общежитием обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, обучающихся, прибывающих в общежитие и гостевые комнаты, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами по пожарной безопасности для обучающихся и проживающих в общежитии.

1.9. Во всех комнатах для проживания обучающихся и сотрудников на видном месте (на дверях комнаты или рядом с выходом из нее) должны находиться: план эвакуации и памятка по мерам пожарной безопасности.

1.10. В каждом помещении общежития должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Во всех административных помещениях, кабинетах и лабораториях на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием ответственного за охрану труда и пожарную безопасность, указания номера телефона вызова пожарной охраны 101, 112.

1.11. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых зданиях и помещениях общежития, а также за исполнение противопожарных мероприятий, которые указаны в договоре аренды, несут руководители арендующих организаций.

1.12. Сотрудники, обучающиеся виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) инструкции по пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности

2.1. Характеристикой объекта защиты общежития является в дневное время пребывание (обучение) обучающихся на первом этаже. Проживание обучающихся на третьем и четвертом этажах. Пожарная опасность общежития вызвана круглосуточным массовым пребыванием в них обучающихся. Пожарная опасность общежития обусловлена горючей нагрузкой комнат для проживания и помещений общего пользования: кухни, комната отдыха, комната для обучения.

Опасным фактором при пожаре в общежитии является ночное пребывание людей.

2.2. Категория опасности объекта (территории) 3.

2.3. Общежитие имеет один главный вход, а также два эвакуационных и два служебных выхода. Здание оборудовано системой видеонаблюдения, системой охранно-пожарной сигнализации, системой речевого оповещения о пожаре, тревожной кнопкой, городским телефоном, телефоном прямой связи с пожарной охраной. На въезде на территорию установлены ворота, на главном входе установлен электромагнитный замок с видеодомофоном.

2.4. В покоем этаже находится лыжная база: кабинет преподавателя физкультуры, раздевалки, комната спортивного инвентаря; служебные помещения, бельевая, камера хранения, сушилка, теплоснабжение, учебный кабинет.

2.5. В общежитии на первом этаже находятся помещения кабинетов, лабораторий, административные и служебные помещения, медицинский кабинет, процедурный кабинет, буфет, гардероб, туалет, прачечная, пост охраны.

2.6. На втором этаже находятся архивы, служебные помещения, гостевые комнаты, жилые комнаты, туалеты, душевая, две кухни, комната для приема пищи.

2.7. На третьем этаже находятся комнаты обучающихся, комната отдыха, учебная комната, изолятор, помещения умывальных, туалеты, душевая, служебные помещения.

2.8. На четвертом этаже находятся комнаты обучающихся, помещения умывальных, две кухни, туалеты, служебные помещения.

2.9. Опасными в пожароопасном отношении являются помещения:

- лаборатории инженерной компьютерной графики – наличие большого количества персональных компьютеров и оргтехники, используемой в образовательной деятельности;

- лаборатория электротехники и основ электроники – применение электроприборов и электрических станков при проведении практических (лабораторных) работ;

- лаборатория монтажа, технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования – применение электроприборов и электрических стенов при проведении практических (лабораторных) работ;
- архивы – хранение горючих материалов (бумага, картон), сконцентрированных на небольшой площади;
- кухни для приготовления пищи – процессы по приготовлению пищи обучающимися с использованием теплового кухонного оборудования;
- комната спортивного инвентаря - хранение горючих материалов (лыж).

3. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в общежитии

3.1. При определении допустимого (предельного) количества людей, которые могут одновременно находиться на объекте (здании, помещении и др.) необходимо:

- принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м²/чел.;
- учитывать, что в помещениях подвальных и покоевых этажей без второго запасного выхода запрещается одновременное пребывание более 15 чел.;
- учитывать, что в других помещениях без второго запасного выхода запрещается одновременное пребывание более 50 чел.

3.2. В общежитии одновременно может находиться не более 160 человек (согласно паспорту безопасности).

4. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи

4.1. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в общежитии назначен заместитель директора колледжа (по административно-хозяйственной работе).

4.2. Ответственными за пожарную безопасность в помещениях с повышенной пожароопасностью назначены:

- Медицинский и процедурный кабинет: фельдшер;
- Архивы: архивариус;
- Кабинеты и лаборатории: заведующие кабинетами;
- Лыжная база: преподаватель физический культуры;
- Административный кабинет, бельевая, камера хранения, комната приема пищи, кухни, гардеробы: заведующий общежитием;
- Комната отдыха, учебная комната: воспитатель;
- Подсобные помещения: заведующий общежитием.

4.3. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) директора колледжа является заведующий общежитием, охранник.

4.4. Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств является инженер по ГО и ЧС.

4.5. Ответственным лицом за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) назначен заместитель директора (по административно-хозяйственной работе).

4.6. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) является слесарь – электрик по ремонту электрооборудования колледжа.

4.7. Ответственным за остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, перекрытие водных (при необходимости) коммуникаций, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений общежития является слесарь – ремонтник колледжа.

4.8. Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны является директор колледжа, либо заместитель директора колледжа (по административно-хозяйственной работе).

4.9. Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, является специалист по охране труда.

4.10. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является заведующий общежитием.

4.11. Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава является директор колледжа.

4.12. Ответственным за информирование руководителя тушения пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара является заместитель директора колледжа (по административно-хозяйственной работе).

4.13. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен фельдшер колледжа.

4.14. В дневное время ответственными за эвакуацию обучающихся являются преподаватели, проводящие занятия в момент эвакуации.

4.15. В дневное время ответственным за эвакуацию проживающих в комнатах по этажам является воспитатель.

4.16. В ночное время ответственным за эвакуацию проживающих является дежурный по общежитию.

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в общежитии

5.1. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности общежития несет директор колледжа, который обязан обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности, осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима в общежитии, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков (п.5.1. п.5.2. Положения об обеспечении безопасности в ГАПОУ СО «КУПК»).

5.2. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в общежитии несет уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность – заместитель директора колледжа (по административно-хозяйственной работе) (п.5.3. п.5.4. Положения об обеспечении безопасности в ГАПОУ СО «КУПК»).

5.3. Все сотрудники и работники общежития обязаны:

- соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в общежитии, правила пожарной безопасности и противопожарного режима;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;
- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности обучающимися и проживающими в общежитии;
- принимать активное участие в практических тренировках по эвакуации обучающихся и работников при пожаре;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в общежитии;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы (101,112), до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению обучающихся и работников;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в общежитии.

5.4. Преподаватели обязаны:

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в закрепленном кабинете или помещении, а также в кабинете, в котором проводится преподавателем занятие;
- содержать в учебных кабинетах общежития только необходимые для обеспечения образовательной деятельности приборы и модели, принадлежности и другие предметы, не захламлять кабинет и эвакуационные выходы, не содержать в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;
- в учебных кабинетах общежития размещать только необходимую для обеспечения образовательной деятельности мебель, а также приборы, модели, принадлежности;
- пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из учебных кабинетов в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния обучающихся.

6. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов

6.1. Порядок содержания зданий, сооружений и помещений общежития

6.1.1. В зданиях, сооружениях и помещениях общежития запрещено:

- на первом этаже учебной части увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных кабинетах;
- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие);
- хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
- устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или

уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, закрывать жалюзи;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

- выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы.

6.1.2. Кабинеты и лаборатории в общежитии должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.1.3. Расстановка мебели и оборудования в кабинетах, лабораториях, и других помещениях общежития не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.1.4. В учебных кабинетах общежития разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

6.1.5. Двери (люки) чердачных помещений общежития, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, должны быть закрыты на замок. На дверях (люках) указанных помещений должна быть размещена информация о месте хранения ключей и телефон ответственного лица, у которого они хранятся.

6.1.6. В комнатах общежития запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

6.1.7. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях.

6.1.8 Курение в общежитии запрещено!

6.1.9. Все пожароопасные (огневые) и сварочные работы в общежитии и на прилегающей территории должны осуществляться только с письменного разрешения директора колледжа и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

6.2. Порядок содержания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

6.2.1. В соответствии с технической документацией изготовителя огнезадерживающие устройства в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре должны проходить периодическую проверку с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6.2.2. Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды и каналы должны очищаться от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

6.2.3. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы.

6.2.4. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

6.2.5. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы.

6.2.6. Для разогрева ледяных пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Разогрев ледяных пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

6.3. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

6.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

6.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещено:

- оборудовать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих ручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие);

- оборудовать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

6.3.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

6.3.4. Не допускается в общежитии устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

6.3.5. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы в общежитии, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

6.3.6. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.3.7. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

6.3.8. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания колледжа всегда должны содержаться в исправном состоянии.

6.3.9. Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу) оборудуются приспособлениями для samozакрывания.

6.3.10. При расстановке в кабинетах мебели и иного учебного оборудования, в помещениях кухни – плит, столов необходимо обеспечить наличие свободных проходов к выходам из данных помещений.

6.3.11. Обучающиеся, прибывающие в общежитие, должны ознакомиться (под подпись) с правилами пожарной безопасности. При наличии иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

6.4. Порядок содержания и эксплуатации территории общежития и прилегающей к нему территории.

6.4.1. Территория общежития должна содержаться в надлежащей чистоте. Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность необходимо своевременно убирать и вывозить с территории общежития колледжа.

6.4.2. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

6.4.3. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями общежития для складирования материалов, мусора, травы, листвы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.), сжигания отходов и тары.

6.4.4. На территории общежития запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

6.4.5. Запрещена стоянка автотранспорта, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

6.4.6. В общежитии должно быть обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

6.4.7. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

6.4.8. В случае пожара обеспечивается ручное оперативное открывание ворот, ограждений и иных технических средств на проездах к зданиям и сооружениям общежития дежурным персоналом (охранник) в рамках организации круглосуточного дежурства.

6.4.9. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

6.4.10. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог, проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает объезды через ремонтируемые участки проездов.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

7.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

7.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в общежитии, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

7.1.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

7.1.3. При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- пользоваться розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение).

7.1.4. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами объекта защиты из горючих материалов, а также над открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий.

7.1.5. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

7.1.6. В помещениях общежития с наличием горючих материалов и изделий в стораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

7.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на кухнях:

7.2.1. При эксплуатации электрооборудования на кухне необходимо:

- визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройств заземления;

- не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества (жидкости) с целью предотвращения возгорания;

- при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления корпусов электрооборудования, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование; работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности;

- при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

7.2.2. При работе с оборудованием на кухне не допускается:

- хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.;

- использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры;

- оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления;

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

7.2.3. По окончании рабочего дня перед закрытием кухни необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

7.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации различных электрических стендов и учебного оборудования

- 7.3.1. В учебных лабораториях при работе с электрооборудованием строго запрещается:
- включать электрооборудование, стенды в электрическую сеть мокрыми или влажными руками;
 - оставлять без присмотра включенные в электросеть электрооборудование, стенды, искусственную вытяжную вентиляцию;
 - включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии;
 - включать электрооборудование при обнаружении в них дефектов или неисправности электрокабеля, выключателей, заземляющих устройств.

- 7.3.2. Для предотвращения возгорания в учебной лаборатории необходимо:
- не допускать перегрузки электрооборудования и осветительной электропроводки;
 - не допускать запыление электродвигателей и пусковых устройств, так как при появлении искры это может вызвать возгорание;
 - регулярно очищать электрооборудование от пыли;
 - не закрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами;
 - не оставлять без присмотра работающее оборудование и электронагревательные приборы;
 - не оставлять на рабочем месте легковоспламеняющиеся вещества, горючие жидкости и промасленные ветоши;
 - не загромождать проходы и подступы к первичным средствам пожаротушения, а также к запасным эвакуационным выходам из лаборатории.

7.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации в кабинетах и лабораториях компьютерной техники

7.4.1. Обучающиеся при работе с персональными компьютерами и иной оргтехникой должны быть ознакомлены с инструкцией по охране труда при проведении занятий в кабинетах и лабораториях с персональными компьютерами (ПК).

- 7.4.2. В кабинетах и лабораториях с применением компьютерной техники запрещается:
- складывать на оргтехнику (системные блоки, мониторы, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы (изделия из бумаги, одежду и пр.);
 - эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышками;
 - размещать ПК в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;
 - проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора;
 - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
 - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

7.4.3. Необходимо немедленно отключить персональный компьютер и иную оргтехнику при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

7.4.4. Следует соблюдать инструкцию по охране труда при работе в кабинетах и лабораториях с персональными компьютерами (ПК), которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в кабинете.

7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в архивах

7.5.1. Помещения архива по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф 5.2. В помещениях архивов осуществляется хранение архивных документов, которые изготовлены из бумаги и картона, являющихся горючими материалами.

7.5.2. Архивные документы необходимо хранить на стеллажах. Установка стеллажей проводится перпендикулярно стенам с окнами, без соприкосновения с наружными стенами, радиаторами отопления; согласно следующим нормами расстановки: главный проход между

рядами стеллажей -1,2 м, проходы между стеллажами, а также между ними и стенами - 0,75м. Запрещается размещать документы между стеллажами на путях эвакуации.

7.5.3. В архиве запрещается:

- использование источников открытого огня, любых нагревательных приборов.
- хранение и размещение документов в кипах или россыпью, в том числе временное, на существующих путях эвакуации;
- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;
- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;

7.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабинетах различного назначения.

7.6.1. В учебных кабинетах общежития допускается размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели, принадлежности, пособия и т.п.

7.6.2. Приборы, принадлежности, пособия и т.п., размещаемые в учебных кабинетах или в специально выделенных для этих целей помещениях общежития, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

7.6.3. Хранение в учебных кабинетах и лабораториях учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для выполнения опытов и других видов работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.

7.6.4. Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения, доступов к первичным средствам пожаротушения.

7.6.5. Перед работой в кабинете необходимо провести проверку:

- на отсутствие внешних повреждений розеток, выключателей;
- на бесперебойную работу электроосвещения;
- на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания учебного электрооборудования, приборов.

7.6.6. После завершения занятий в кабинетах и лабораториях общежития преподаватели должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

8. Порядок осмотра и закрытия помещений общежития по окончании работы

8.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (неотключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

8.2. Сотрудник, последним покидающий помещение (ответственный за пожарную безопасность данного помещения), должен осуществить осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов, а также обесточить кабинет в распределительном щитке (при наличии его в кабинете);
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду;
- проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы.

8.3. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся заведующего общежитием или заместителя директора колледжа (по административно-хозяйственной работе) (при его отсутствии – иное должностное лицо).

8.4. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение, сдать ключи на вахту и сделать соответствующую запись в Журнале, находящемся на посту охраны.

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ

9.1. Курение в помещениях и на территории общежития запрещено.

9.2. Все окрасочные и огневые работы в общежитии проводятся в период каникул при отсутствии обучающихся. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

9.3. При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены общежития с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах;

- помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией;

- запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях;

- наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях;

- промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

9.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории общежития только с разрешения директора колледжа.

9.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

9.6. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

9.7. При проведении огневых работ необходимо:

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков);

- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения колледжа, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

9.8. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ.

9.9. Находящиеся в радиусе очистки территории настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

9.10. При осуществлении огневых работ строго запрещается:

- приступать к выполнению работ при неисправной аппаратуре;
- проводить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать рабочую одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электрическим напряжением;
- осуществлять огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих красок, лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

9.11. При проведении электросварочных работ:

- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;
- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;
- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;
- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;
- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

9.12. При перерывах в работе, а также в конце работы сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети).

9.13. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, электросварочные работы, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах

директором колледжа или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

10. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

10.1. Рабочие места в административных помещениях, кабинетах, буфете, кухнях общежития должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

10.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из здания общежития и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

10.3. Вывоз мусора производится 2 раза в неделю согласно договору соответствующими службами.

10.4. Уборка должна проводиться методами, исключающими взвешивание пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

10.5. Хранение спецодежды загрязненной маслами, лаками, красками и другими горючими жидкостями в общежитии – запрещено.

11. Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации

11.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников общежития и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их экстренную эвакуацию и спасение. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

11.2. Каждый сотрудник, обучающийся, проживающий в общежитии обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания обязан немедленно оповестить об обнаружении пожара директору колледжа, заведующего общежитием, заместителя директора колледжа (по административно - хозяйственной работе).

11.3. Ответственный за сообщение о возникновении пожара (охранник, либо иное должностное лицо) обязан немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (со стационарного), с мобильного 101 (112), при этом указать:

- наименование Организации: ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»;
- адрес Организации: ул. Алюминиевая, д. 58;
- место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит);
- свою фамилию и имя.

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

11.4. Ответственное лицо за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты – заместитель директора колледжа (по административно-хозяйственной работе) выполняет проверку функционирования систем противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при необходимости, задействует их. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

11.5. Ответственный за общую организацию спасения людей – инженер по ГО и ЧС (либо заведующий общежитием) задействует звено спасателей, контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания общежития, корректировку направлений эвакуируемых групп, осуществляет силами звена спасателей осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров и холлов с целью вывода потерявшихся или получивших травмы обучающихся. Необходимо выставить посты безопасности на входах в здание общежития, чтобы исключить возможность возвращения обучающихся и сотрудников в здание, где возник пожар.

11.6. Преподаватели, находящиеся в кабинетах, лабораториях, закрывают окна, берут классные журналы и организовано, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации из кабинетов и порядку действий при эвакуации, выводят обучающихся из аудиторий. Проверяют

аудиторию на наличие обучающихся и после закрытия её (но не на ключ) выводят обучающихся согласно поэтажному плану эвакуации из здания общежития в безопасное место. Если на пути эвакуации группы огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходу из общежития. В безопасном месте сбора групп следует осуществить переключку обучающихся по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию спасения людей – заместителю директора колледжа (по учебно - методической работе).

11.7. Ответственный за оказание первой помощи – фельдшер следит за состоянием обучающихся и персонала, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи, задействует в помощь сотрудников медицинского звена. После эвакуации обучающихся вместе с преподавателями находится в местах сбора обучающихся и следит за их самочувствием. На случай возникновения пожара у фельдшера должен быть всегда готов тревожный чемодан для оказания первой помощи.

11.8. Ответственный за общее руководство по тушению пожара – директор колледжа дает указания на отключение систем вентиляции и электроэнергии (при необходимости), а также, при отсутствии явной угрозы жизни и здоровью сотрудникам, поручение о принятии мер по тушению очага возгорания. Осуществляет общее руководство эвакуацией людей из здания общежития и ликвидацией пожара до прибытия пожарных подразделений. Осуществляет контроль количества эвакуированных обучающихся и сотрудников общежития. Принимает меры по спасению людей. Вызывает к месту пожара медицинскую службу.

11.9. Ответственное лицо за остановку работы систем вентиляции – слесарь - ремонтник колледжа по указанию ответственного за пожарную безопасность или директора колледжа (заместителя директора его заменяющего) осуществляет отключение систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях. Также, выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания (производит закрытие окон в холлах, дверей в коридорах, тамбурах, лестничных площадках после выхода обучающихся).

11.10. Ответственный за отключение электроэнергии – слесарь - электрик по ремонту электрооборудования колледжа по приказу лица, ответственного за пожарную безопасность или директора колледжа (заместителя директора его заменяющего) производит отключение электроэнергии (за исключением питания систем противопожарной запитки) в щитовой.

11.11. Ответственный за организацию привлечения сил и средств колледжа к тушению пожара – заместитель директора колледжа (по административно-хозяйственной работе), получив указания ответственного за общее руководство по тушению пожара, задействует сотрудников колледжа, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития до прибытия подразделений пожарной охраны. Во время тушения пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

11.12. Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, – специалист по охране труда осуществляет контроль правильного и безопасного подключения и использования пожарных гидрантов, рукавов, огнетушителей и других средств пожаротушения, правильное и безопасное тушение огня, нахождение и расположение сотрудников. В случае явной угрозы жизни (сильное задымление, увеличение температуры, риск обрушения конструкций) ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности при тушении пожара прекращает действия по огнетушению и выводит группу в безопасное место.

11.13. Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны – заведующий общежитием осуществляет встречу и направление пожарных машин по кратчайшему пути для подъезда к очагу пожара.

11.14. Ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, – директор колледжа сообщает руководителю тушения пожара сведения об особенностях очага возгорания, площади горения и задымления, опасности, количестве людей оставшихся в здании, функционировании электроосвещения, вентиляции, гидрантов.

11.15. Ответственный за информирование руководителя тушения пожара – заместитель директора (по административно-хозяйственной работе) по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания колледжа, прилегающих строений и сооружений. Сообщает о количестве хранимых и применяемых в колледже пожароопасных веществ и материалов, а также сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

11.16. Ответственными за эвакуацию людей (по этажам или зонам общежития) являются:

- цокольный и 1 этаж – заведующий общежитием;
- 2 этаж – архивариус;
- 3 этаж – воспитатель;
- 4 этаж – дежурный по общежитию;

11.17. Ответственные за эвакуацию людей должны принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:

- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

11.18. В случае возникновения пожара ответственные за эвакуацию людей в случае пожара должны:

- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по тел: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона), а также службу охраны объекта.
- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, расположенных на этаже);
- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;
- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с ограниченными возможностями передвижения;
- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях директору колледжа (и/или руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

11.19. В случае возникновения пожара при эвакуации из общежития весь персонал обязан:

- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны;
- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;
- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Этаж (место) эвакуации	Порядок проведения эвакуации (в дневное время)	Порядок проведения эвакуации (в ночное время)
1 этаж	При обнаружении пожара или его признаков, необходимо немедленно	В 20-00 дежурным по общежитию или

	сообщить по телефону 01,101,112 в службу МЧС, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность директора колледжа или заместителя директора (по административно-хозяйственной работе). На электрощите подачи электроэнергии в здании общежития необходимо перевести рубильник в положение «выкл». Все обучающиеся проживающие в общежитии должны выводиться из загоревшегося здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения. Все преподаватели, находящиеся в кабинетах закрывают окна, берут классные журналы и организованно без паники выводят обучающихся, при этом закрывают аудиторию, не на ключ. Все эвакуированные из здания обучающиеся проверяются по имеющимся поименным спискам. При обнаружении отсутствующих следует немедленно доложить старшему должностному лицу либо руководителю пожара. В дневное время обучающиеся размещаются в главном учебном корпусе (70) метров от общежития. Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками не занятыми эвакуацией обучающихся. Для тушения используются все имеющиеся в общежитии первичные средства пожаротушения. Встречать пожарную команду на улице. Доложить начальнику пожарной команды об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям и указать кратчайший путь к очагу пожара. <i>Обучающимся:</i> - спокойно спуститесь по лестнице вниз к ближайшему эвакуационному выходу.	охраной корпуса представляется информация в пожарную часть о количестве людей, находящихся в общежитии в ночное время. При обнаружении пожара или его признаков, необходимо немедленно сообщить по телефону 01,101, 112 в службу МЧС, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность директора колледжа или заместителя директора (по административно-хозяйственной работе). Охраннику необходимо разблокировать турникет, для свободной эвакуации людей. Проверить открытие всех эвакуационных выходов.
2 этаж 3 этаж 4 этаж	При обнаружении пожара или его признаков, необходимо немедленно сообщить по телефону 01, 101, 112 в службу МЧС, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность директора колледжа или заместителя	В 20-00 дежурным по общежитию или охраной корпуса представляется информация в пожарную часть о количестве людей, находящихся в общежитии в ночное время.

директора (по административно-хозяйственной работе).

На электрощите подачи электроэнергии в здании общежития необходимо перевести рубильник в положение «выкл»

Все проживающие в общежитии должны выводиться из загоревшегося здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения.

Все эвакуированные из здания обучающиеся проверяются по имеющимся поименным спискам. При обнаружении отсутствующих следует немедленно доложить старшему должностному лицу либо руководителю пожара.

В дневное время обучающиеся размещаются в главном учебном корпусе учебном корпусе (70)метров от общежития).

Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками не занятыми эвакуацией проживающих. Для тушения используются все имеющиеся в общежитии первичные средства пожаротушения.

Встречать пожарную команду на улице. Доложить начальнику пожарной команды обстановку в здании, что и где горит, есть ли опасность людям и указать кратчайший путь к очагу пожара.

Действия обучающихся:

- сохраняйте спокойствие, выйдите из комнаты, по возможности захватив с собой документы и закройте дверь, не запирая ее на замок;

- спокойно спуститесь по лестнице вниз к эвакуационному выходу.

Если пожар случился вне вашей комнаты:

- возьмите с собой документы и спокойно покиньте комнату после того, как закроете окна и дверь не на ключ;

- для эвакуации из здания воспользуйтесь ближайшим выходом;

- в дальнейшем необходимо выполнять указания администрации общежития.

Если коридоры и лестничные клетки задымлены и безопасно покинуть помещения нельзя, оставайтесь в вашей комнате.

При обнаружении пожара или его признаков, необходимо немедленно сообщить по телефону 01, 101, 112 в службу МЧС, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность директора колледжа или заместителя директора (по административно-хозяйственной работе).

Охраннику необходимо разблокировать турникет, для свободной эвакуации людей. Проверить открытие всех эвакуационных выходов.

Все обучающиеся проживающие в общежитии должны выводиться из загоревшегося здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения.

Все эвакуированные из здания проживающиеся обучающиеся проверяются по имеющимся поименным спискам. При обнаружении отсутствующих следует немедленно доложить старшему должностному лицу либо руководителю пожара.

Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками не занятыми эвакуацией обучающихся. Для тушения используются все имеющиеся в общежитии первичные средства пожаротушения.

Встречать пожарную команду на улице. Доложить начальнику пожарной команды об обстановке в общежитии, что и где горит, есть ли опасность людям и указать кратчайший путь к очагу пожара.

Действия обучающихся:

- сохраняйте спокойствие, выйдите из комнаты, по возможности захватив с собой документы и закройте дверь, не запирая ее на замок;

- спокойно спуститесь по лестнице вниз к эвакуационному выходу.

Если пожар случился вне вашей комнаты:

- возьмите с собой документы и спокойно покиньте комнату после того, как закроете окна и дверь не на ключ;

- для эвакуации из здания воспользуйтесь ближайшим выходом;

	Дверные щели, в которые может проникнуть дым необходимо заткнуть мокрым полотенцем или другим материалом, смоченным в воде. Необходимо подойти к окну для подачи сигналов пожарным.	- в дальнейшем необходимо выполнять указания администрации общежития. Если коридоры и лестничные клетки задымлены и безопасно покинуть помещения нельзя, оставайтесь в вашей комнате. Дверные щели, в которые может проникнуть дым необходимо заткнуть мокрым полотенцем или другим материалом, смоченным в воде. Необходимо подойти к окну для подачи сигналов пожарным.
--	---	--

12. Общие требования к содержанию первичных средств пожаротушения, наружных пожарных лестниц и автоматических установок пожарной сигнализации

12.1. Директор колледжа обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима № 1479 и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

12.2. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

12.3. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

12.4. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

12.5. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага.

12.6. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать:

- 20 метров для помещений административного и общественного назначения;
- 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности;
- 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности;
- 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

12.7. Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями. Не требуется оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

12.8. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

12.9. Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций)

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага
А, Б, В1-В4	А	4А
	В	144В
	С	(4А, 144В, С) или (144В, С)
	Д	Д
	Е	(55В, С, Е)
Общественные здания (офис)	А	2А
	В	55В
	С	(2А, 55В, С) или (55В, С)
	Е	(55В, С, Е)

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

12.10. Порошковые огнетушители

➤ Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

➤ После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворов, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В

СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. При срабатывании запорно-пускового устройства порохом из корпуса вытесняется газ (углекислый газ, азот). Газовая трубка подводит порошок в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке и наливается в ствол. Нажатием на ручку ствола, выталкивает порошок наружу. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.

ЗАКАЧНЫЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Рабочий газ заправляется непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в сопло. Порошок выталкивается наружу. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОП-2	ОП-5	ОП-10	ОП-100	ОП-50	ОП-70	ОП-5(а)	ОП-50(а)	ОП-10(а)
Масса огнетушащего вещества, кг	2	4,4	6,4	8,5	65	1	2	5	10
Масса огнетушителя, кг	5,6	8,8	10	15	80,100	2,5	3,7	8,2	16
Длина шланга, м	4	5	7	6,5	10	3	3	3,5	5
Горючесть, класс	8	10	12	15	25-40	6	6	10	12
Дальность действия, м	0,7	2,81	3,0	4,52	6,2	0,31	0,36	1,73	4,52
Срок службы, лет	5								

Срок службы огнетушителя определяется сроком службы его компонентов, а также тем, насколько качественно выполнен ремонт и обслуживание.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ С ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей

12.11. Углекислотные огнетушители

➤ Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров классов В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В).

➤ Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

➤ При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего горения, горючих жидкостей
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха

РУЧНЫЕ

Запорно-пусковое устройство
Сифонная трубка
Заряд (двуокись углерода)
3 - 4 мм

ПЕРЕДВИЖНЫЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открытии запорно-пускового устройства CO_2 по сифонной трубке поступает к раструбу и из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до -70°C) понижается. Снегообразная масса, попадая на горящее вещество, охлаждает его от кислорода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-8	ОУ-10	ОУ-40	ОУ-40	ОУ-80
Масса огнетушащего вещества, кг	1,4	2,1	3,5	4,2	5,5	7	14	28	56
Масса снаряжения, кг	6,2	7,6	13,6	14,5	20	30	90	160	239
Длина шланга, м	1,5	2,5	3	3	3	3	3	5	5
Продолжительность действия, с	8	9	9	10	15	15	15	15	15
Огнетушащая способность, кг (по площади)	0,41	0,41	1,60	1,08	1,1	1,08	1,73	2,8	4,52

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

12.12. Пожарный кран

➤ Пожарный кран (ПК) – комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.

➤ Директор колледжа обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (**не реже 1 раза в год**), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

➤ Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

➤ Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

➤ Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

➤ Для приведения пожарного крана в действие внутри здания необходимо не менее 2 работников:

1. первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;
2. второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания;
3. первый работник открывает пожарный кран, нажимает на кнопку включения насоса-повысителя (при наличии);
4. второй работник работает стволом на тушении пожара.

ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

ПРЕДНАЗНАЧЕН для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением

ШКАФ ПК закрыт на ключ и опломбирован

Внешний осмотр крана - 2 раза в год
Проверка с пуском воды - 1 раз в год

1. Место хранения ключа
2. Пульт дистанционного включения насоса-повысителя
3. Пожарный кран
4. Пожарный рукав
5. Ствол

Подтекание крана недопустимо!

Ствол, рукав и кран должны быть постоянно соединены

↑
высота от пола 1,35 м
↓

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Номер 1 снимает пломбу и открывает шкаф

Номер 2 берет ствол и раскатывает рукав в направлении очага пожара

Номер 1 открывает кран и нажимает кнопку насоса-повысителя (если она имеется)

Номер 2 работает со стволом на тушение пожара

Неправильная складка старой катушки

Льняной рукав перематывают на новую складку не реже 1 раза в год

12.13. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий должны быть в исправном состоянии. Не реже 1 раза в 5 лет должны проводиться эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего акта испытаний.

12.14. Пожарные щиты. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться **пожарными щитами**.

12.15. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

12.16. Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре должны быть в исправном состоянии. Заместитель директора (по административно-хозяйственной работе) организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

12.17. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

12.18. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12.19. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

12.20. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

12.21. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель структурного подразделения должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

13. Должностные лица, являющиеся дежурным персоналом в общежитии

Должностными лицами, являющимися дежурным персоналом в дневное время являются:

- 1) охранник (время дежурства: с 8:00 до 8:00);
- 2) заведующий общежитием (время дежурства: с 08:00 до 17:00);

Должностными лицами, являющимися дежурным персоналом в рамках организации круглосуточного дежурства в общежитии являются:

1) охранник (время дежурства: с 08:00 до 08:00).

2) дежурный по общежитию (время дежурства: с 23:00 до 6:00).

Дежурный персонал обеспечен телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Разработал:
Заместитель директора, ответственный
за пожарную безопасность



А.Г. Безгодов